



VERBALE DI RILEVAZIONE

TEMPERATURA IMPIANTO

Vico Meccinielli 11/12/18
VIA S. STIZIO

data

Il sottoscritto Sig. Corrado Tognini in qualità di ... Tecnico Manutentore.... in rappresentanza della Engie Servizi S.p.A., ha proceduto il giorno 11 / 12 / 18 al sopralluogo atto a rilevare le temperature interne degli ambienti sotto riportati distinti per rispettivo codice archibus.

ore 10/11,30

Zona rilevata	Stanza, Piano	Temperatura rilevata	Firma Utilizzatore locale
aula 105	P. Terzo	19,8	
aula 101	P. Terzo	22,0	
aula 108	P. Terzo	21,8	
aula LOFT	P. SOTTO TETTO	20,8	

Data

11/12/18

Firma Cliente.:

Corrado Tognini

RAPPRESENTANTE D'ISTITUTO



VERBALE DI RILEVAZIONE
TEMPERATURA IMPIANTO

data

Ugo Marchetti

11/12/18

~~Ugo Marchetti~~

CAFFONI - Usc. Frescobaldi

Il sottoscritto Sig. Lesio Tolardi in qualità di ... Tecnico Manutentore.... in rappresentanza della Engie Servizi S.p.A., ha proceduto il giorno 11/12/18 al sopralluogo atto a rilevare le temperature interne degli ambienti sotto riportati distinti per rispettivo codice archibus.

ore 8/10

Zona rilevata	Stanza, Piano	Temperatura rilevata	Firma Utilizzatore locale
<u>aula 03</u>	<u>P. IV</u>	<u>18,3</u>	
<u>CORRIDOIO</u>	<u>P. III</u>	<u>20,0</u>	
<u>aula 310</u>	<u>P. III</u>	<u>19,6</u>	
<u>Aula 305</u>	<u>P. II</u>	<u>21,1</u>	
<u>CORRIDOIO</u>	<u>P. II</u>	<u>22,3</u>	
<u>aula 302</u>	<u>P. III</u>	<u>20,6</u>	
<u>(102) aula 30</u>	<u>P. I</u>	<u>22,1</u>	

Data

11/12/18

Firma Cliente.:

Eduardo Faini RAPPRESENTANTE
D'ISTITUTO

Mario Faini RAPPRESENTANTE
D'ISTITUTO